

Certificat

Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques

Raccords injectés en PP compact - DT 442-07

SOLYDO

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF442 - Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société BT NYLOPLAST GmbH
Oberbernbacher Weg 24 - DE - 86551 AICHACH
Usine DE - 86551 AICHACH

le droit d'usage de la marque NF 442 Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.



65-01

Décision de reconduction n° 65-01-RAPP-07 du 6 mai 2020.

Cette décision se substitue à la décision de reconduction n° 65-01-RAPP-06 du 16 octobre 2019

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Norme applicable NF EN 1852-1

- Caractéristique de Durabilité (la durée de vie conventionnelle est de 100 ans) :

- Comportement à la chaleur,
- MFR, TIO
- Pression 1000h et 140h

- Caractéristique de mise en œuvre :

- Interchangeabilité : Caractéristiques dimensionnelles (diamètre, épaisseur, ovalisation, emboîtures)
- Résistance aux chocs (raccords)

- Caractéristique de Fonctionnalité :

- Étanchéité à l'eau (raccords façonnés)
- Étanchéité des bagues de joints
- Qualité des bagues d'étanchéité en élastomère

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :

Marie-Cécile TROUILHE

Courriel : marie-cecile.trouilhe@cstb.fr

Tél. : 01 64 68 82 81

Pour le CSTB
Pour le Président

Edwige PARISEL

Certificat

Décision de reconduction n° 65-01-RAPP-07 du 6 mai 2020

Page 2/2

Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques

Désignation commerciale : SOLYDO

Liste des produits admis à la Marque NF 442

Raccords injectés en PP compact

Raccords SDR 27,6 Série S 13.3

Type	Angle	Orifice M = Mâle F = Femelle	Dimensions (mm)	Type d'assemblage (bague d'étanchéité)
Manchons à butées	/	FF	125 160 200 250 315	AM
Manchons coulissant	/	FF	125 160 200 250 315	AM
Coudes	15°	MF	125 160 200	AM
	30°	MF	125 160 200	AM
	45°	MF	125 160 200	AM
	45°	FF	125 160	AM
	87,5°	MF	125 160 200	AM
	87,5°	FF	125 160	AM
Culottes réduites	45°	MFF	200/160	AM
Culottes égales	45°	MFF	125 160 200	AM
	87,5°	MFF	110 125	AM
Augmentations	/	MF	125-110 160-110 160-125 200-160	AM

AM : Assemblage Monté en usine
ANM : Assemblage Non Monté en usine